

**RELAZIONE SULLE MODIFICHE APPORTATE SUL PROGETTO EDILIZIO
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ESPRESSIONE DEL PARERE FAVOREVOLE
(13.08.2013) DEI VIGILI DEL FUOCO**

In esito all'incontro tenutosi col p.to Lenarduzzi c/o sede VV.F. di Pordenone in data 31.07.2013 relativamente alla cucina, sono state apportate le seguenti modifiche rispetto al progetto definitivo:

1. In ottemperanza al D.M. 12.04.1996 – art. 4.1 sono stati abbassati i muri interni divisorii in modo da ottenere un vano unico e il solaio della pensilina, fronte ingresso, è stato previsto in grigliato/frangisole, in modo tale che lo spazio esterno possa considerarsi scoperto.
2. In ottemperanza al D.M. 30.11.1983 – Allegato A punto 1.12 il foro di entrata/uscita alla cucina è stato collocato con un arretramento non superiore a $\frac{1}{2}$ dell'altezza dello stesso foro.

Pertanto il progetto esecutivo risulta essere conforme al Parere dei Vigili del Fuoco, che comunque prende in esame la sola attività della sala pluriuso, e redatto in ossequio alle indicazioni fornite.

Zoppola, 22.10.2013

IL PROGETTISTA

(Ing. Egisto Morson)