

**RELAZIONE SULLE MODIFICHE APPORTATE SUL PROGETTO EDILIZIO
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ESPRESSIONE DEL PARERE FAVOREVOLE
(28.06.2013) DELL'ASS n.6**

In esito all'incontro tenutosi col p.to Lenarduzzi c/o sede VV.F. di Pordenone in data 31.07.2013 relativamente alla cucina, sono state apportate le seguenti modifiche:

1. In ottemperanza al D.M. 12.04.1996 – art. 4.1 sono stati abbassati i muri interni divisorii in modo da ottenere un vano unico e il solaio della pensilina, fronte ingresso, è stato previsto in grigliato/frangisole, in modo tale che lo spazio esterno possa considerarsi scoperto.
2. In ottemperanza al D.M. 30.11.1983 – Allegato A punto 1.12 il foro di entrata/uscita alla cucina è stato collocato ad una profondità non superiore a $\frac{1}{2}$ dell'altezza dello stesso foro.

Tali modifiche si ritengono di carattere migliorativo rispetto alla soluzione sulla quale l'Azienda Sanitaria ha espresso il proprio parere.

Zoppola, 22.10.2013

IL PROGETTISTA

(Ing. Egisto Morson)

ALLEGATO: Pianta modificata rispetto la pianta di cui al parere favorevole dell'ASS n.6.